



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
21-100 Lubartów, ul. Parkowa 6

tel/fax 81 8552096, Pogotowie wod-kan 994

NIP 714-000-20-20 REGON 060317799

Bank PEKAO S.A. I O/Lubartów 45 1240 2409 1111 0000 3610 2017

www.pgk.lubartow.pl pgk@pgk.lub.pl

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy KRS Nr 0000295810

Wysokość kapitału zakładowego 14 351 500,00 zł

BDO 000001962

DSZOK.230.8.4304.2025

Lubartów, dnia 15.10.2025 r.

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: "Zakup i dostawa kraty mechanicznej zgrzebłowej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Lubartowie"

W dniu 13.10.2025 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania prowadzonego na podstawie Regulaminu o następującej treści:

Pytanie 1. „W związku z chęcią udziału w postępowaniu ogłoszonym w dniu 07.10.2025 a dotyczącym Zakupu i dostawy kraty mechanicznej zgrzebłowej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Lubartowie <<https://www.pgk.lubartow.pl/przetargi/zamowienia-sektorowe/294-zakup-i-dostawa-kraty-mechanicznej-zgrzeblowej-na-potrzeby-oczyszczalni-sciekow-w-lubartowie>>po zapoznaniu się z dokumentami dołączonymi do niniejszego postępowania prosimy o dopisanie w UMOWIE

Gwarancja jakości na gruncie niniejszej Umowy dotyczy wyłącznie wad i uszkodzeń wynikających z przyczyn tkwiących w urządzeniach dostarczanych w ramach Przedmiotu Umowy. Gwarancją nie są objęte:

- a) mechaniczne uszkodzenia i wywołane nimi wady spowodowane nieprzestrzeganiem przez Zamawiającego sposobu eksploatacji ujętych w instrukcji dostarczonej przez Wykonawcę, zasad wiedzy technicznej, przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
- b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją obsługi lub z zasadami wiedzy technicznej konserwacji, przechowywania, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Zamawiającego lub inne osoby nieupoważnione przez Wykonawcę,
- c) wady i uszkodzenia spowodowane przez niewłaściwy lub wadliwy montaż wykonany przez Zamawiającego lub osoby trzecie, za których działania lub zaniechania Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi;
- d) skutki następstw awarii urządzenia z winy Zamawiającego w tym z tytułu niewłaściwego wykonania robót budowlanych;
- e) uszkodzenia spowodowane siłą wyższą;
- f) nieprawidłowe działanie urządzeń dostarczonych na gruncie Umowy spowodowane nieprzekazaniem przez Zamawiającego przed zawarciem niniejszej Umowy wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego doboru urządzeń lub przekazaniem błędnych danych;
- g) dalsze szkody spowodowane wystąpieniem wady lub usterki Przedmiotu Umowy.

Dział	Laboratorium	Dział Oczyszczalnia Ścieków	Dział Usług Komunalnych	Dział Sprzedaży, Zamówień i Obsługi Klienta
Wodociągowo-Kanalizacyjny	ul. Nowodworska 11	ul. B. Mucharskiego 46	ul. B. Mucharskiego 46	ul. Parkowa 6
ul. Nowodworska 11	tel. 81 855 25 20	tel. 81 855 27 17	tel. 81 855 29 79	tel. 81 855 23 87
tel. 81 855 25 20	tel. 81 854 34 75		tel. 81 854 15 03	
tel. 81 854 34 75				

w paragrafie 6 należałoby dopisać, że:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

Należałoby również zmienić wysokość kary za zwłokę z 5 % na 0,2% - gdyż wysokość 5% wartości kary za każdy dzień zwłoki jest zbyt wygórowana.?"

Odp. 1) Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 2: „ Dzień dobry,

W związku z ogłoszeniem na zakup i dostawę kraty mechanicznej zgrzeblowej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Lubartowie proszę o potwierdzenie, że:

- krata będzie pracowała w budynku (nie musi być wyposażona w ogrzewanie i izolację),
- kratę należy wyposażyć w układ sterowania.

Odp. 2) Zamawiający informuje, że krata będzie ***pracowała na zewnątrz***, dlatego musi być wyposażona w ogrzewanie i izolację,

*** kratę należy *wyposażyć w układ sterowania*.**

PREZES ZARZĄDU

mgr Grzegorz Samojluk

Dział	Laboratorium	Dział Oczyszczalnia Ścieków	Dział Usług Komunalnych	Dział Sprzedaży, Zamówień i Obsługi Klienta
Wodociągowo-Kanalizacyjny	ul. Nowodworska 11	ul. B. Mucharskiego 46	ul. B. Mucharskiego 46	ul. Parkowa 6
ul. Nowodworska 11	tel. 81 855 25 20	tel. 81 855 27 17	tel. 81 855 29 79	tel. 81 855 23 87
tel. 81 855 25 20	tel. 81 854 34 75		tel. 81 854 15 03	
tel. 81 854 34 75				